

Szczytno, dn. 08 sierpnia 2022 r.

URZĄD MIEJSKI
w Szczytnie
ul. Sienkiewicza 1
12-100 SZCZYTNO
woj. warmińsko-mazurskie

Waldemar Zimny
Radny Rady Miejskiej w Szczytnie

BR. 0003.278.2022

W odpowiedzi na interpelację z dnia 28.07.2022 dotyczące funkcjonowania miejskiej oczyszczalni ścieków informuję, iż:

1. Bilans ilości wód i ilości ścieków trafiających do Oczyszczalni:

Rok	2019	2020	2021
	[m ³]		
ścieki odprowadzone – Oczyszczalnia Ścieków	1 310 232	1 422 629	1 461 207
ilość wody wydobytej – Stacja Uzdatniania Wody	1 322 638	1 313 512	1 409 010

2. Powodami różnic w bilansu dostarczonej ilości wody mieszkańcom względem ilości ścieków dostarczanych do Oczyszczalni są:

- udział dostarczanych ścieków z terenu Gminy Szczytno,
- udział wód opadowych z terenu Miasta Szczytno,
- infiltracja wód gruntowych do układu odprowadzania ścieków,
- straty technologiczne uzdatniania wody,
- dostarczanie ścieków z indywidualnych zbiorników bezodpływowych,
- straty wynikające z nieszczelności systemu dostarczania wody.

Powyższe różnice bilansu wynikają z naturalnych czynników, na które nie mamy wpływu.

3. Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2019, 2020, 2021:
rok 2021:

- montaż kraty schodkowej na przepompowni głównej Oczyszczalni,
- budowa placu przeładunkowego osadu nadmiernego,
- wymiana dmuchaw układu napowietrzania bloku biologicznego.

4. Program funkcjonalny-użytkowy modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Szczytnie istnieje i został opracowany przez Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. w Szczytnie.

5. Partycypacja Gminy Wiejskiej Szczytno w kosztach funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków funkcjonuje w taryfie za odbiór ścieków z terenu Gminy Wiejskiej Szczytno.

z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ilona Banowska