

BURMISTRZ SZCZYTNA
12-100 SZCZYTNO
ul. Sienkiewicza 1
woj. warmińsko - mazurskie

Szczytno, dnia 12 maja 2026 r.

Pani Malwina Prusińska
Radna Rady Miejskiej
w Szczytnie

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Szczytnie dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie krytycznie niskiego ciśnienia wody na ulicach Zielonej i Sobieszczańskiego oraz wniosku o budowę przepompowni bądź stacji podnoszenia wody na końcu wężła sieci wodociągowej w załączeniu przekazuję stanowisko Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o. o., ul. Polska 38,12-100 Szczytno.

BURMISTRZ
Stefan Ochman

Z-CIA NACZELNIKA
Wydziału Gospodarki Miejskiej
Anna Páwelczyk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Michał Trusewicz

do wydawania warunków technicznych dotyczących rozbudowy przyłączy wodociągowych na terenie miasta Szczytno, z uwagi na pełne zabezpieczenie dostaw wody zarówno ze Stacji Uzdatniania Wody w Lemanach, jak i Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Polskiej. Dodatkowo informuję, że w nagłych sytuacjach awaryjnych, takich jak uszkodzenia sieci wodociągowej, istnieje możliwość wsparcia systemu dostawami wody z Gminy wiejskiej Szczytno.

W odpowiedzi na pytania

1. Pilne zaplanowanie realizacji inwestycji polegającej na budowie przepompowni w tym rejonie – informuję o braku takiej potrzeby - obecne ciśnienie spełnia w pełni wymogi - Dz.U.2022.1225 tj. Akt obowiązujący 15 sierpnia 2024 r. § 114. [Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej] Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów). W zał. protokoły z badań.

2. Przedstawienie harmonogramu działań wraz z terminem realizacji inwestycji.

Mając na uwadze pkt.1., pkt.2. jest bezprzedmiotowy.

3. Wskazanie działań doraźnych, które mogą zostać podjęte w celu poprawy sytuacji mieszkańców do czasu realizacji inwestycji.

Zadania te leżą w gestii administratora nieruchomości tj. czyszczenie, wymiana filtrów na sieci wewnętrznej budynków.

4. Odniesienie się do rozbieżności pomiędzy parametrami umownymi a rzeczywistymi oraz jakości dostarczanej wody.

Odpowiedz zawarta została w odpowiedzi na punkt 1.

5. Wskazanie, kto oraz na jakiej podstawie wydał warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej dla inwestycji realizowanej przez dewelopera ZELBO Szczytno Sp. z o.o.

Warunki techniczne zostały wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Sp. z o.o. w Szczytynie na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków/ Uchwała Nr XXXIV/251/2021 Rady Miejskiej w Szczytynie z dnia 31 sierpnia 2021r oraz w związku z wnioskiem ZELBO Szczytno Sp. z o.o.

6. Przedstawienie, jakie parametry dostawy wody /w szczególności ciśnienie oraz wydajność/ zostały określone w wydanych warunkach technicznych oraz czy przeprowadzono analizę wpływu tej inwestycji na istniejącą sieć i odbiorców.

Warunki techniczne nie zawierają informacji na temat ciśnienia wody, w tym przypadku zasilanie sieci wodociągowej od której są poprowadzone przyłącza wody do budynków jest DN 250 - wydajność 200m³/h.

7. Wyjaśnienie, czy przed wydaniem zgody na przyłącze nowych budynków zabezpieczono odpowiednią infrastrukturę techniczną/ w tym konieczność budowy przepompowni/, a jeśli nie to z jakich przyczyn.

Brak takiej potrzeby z uwagi na wystarczające zabezpieczenie ludności w wodę. Obecna infrastruktura zabezpiecza w wodę 30 tys. Mieszkańców, czyli powyżej liczby mieszkańców Szczytna.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Arkadiusz Brzozowski

Załączniki:

1. Kopia protokołu z przeprowadzonych prób ciśnienia z dnia 8.05.2026 r.
2. Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Szczytno za lata 2022-2025.
3. Wyniki badania wody ze Stacji Uzdatniania Wody Lemany – punkt poboru wody uzdatnionej z dnia 9 kwietnia 2026 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o.o.

siedziba: 12-100 Szczytno ul. Polska 38 , NIP 745-000-17-18, kapitał Spółki: 559.400,00 zł
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000000574
tel. 0 89 624 22 41 , 0 89 624 22 42
