

**Pani Malwina Prusińska**  
**Radna Rady Miejskiej**  
**w Szczytnie**

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Szczytnie dnia 29 kwietnia 2026 r., dotyczącą nieprawidłowego wykonania remontu ul. Spółdzielczej w Szczytnie, informuję:

**Ad 1. Przeprowadzenie pilnej kontroli wykonania prac remontowych na ul. Spółdzielczej, w szczególności w zakresie odwodnienia.**

Przeprowadzona kontrola przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szczytnie oraz przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o. o., wykonania prac związanych z przebudową drogi gminnej nr 214060N - ulicy Spółdzielczej w Szczytnie w dniu 07.05.2026 r. wykazała, że roboty związane z odwodnieniem zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji robót drogowych ani systemu odwodnienia pasa drogowego.

**Ad 2. Wskazanie, czy projekt remontu przewidywał likwidację studzienki oraz w jaki sposób miało zostać rozwiązane odprowadzenie wód opadowych.**

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 214060N – ulicy Spółdzielczej w Szczytnie obejmował budowę nowej kanalizacji deszczowej, służącej do odprowadzania wód opadowych z jezdni i chodników, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast wody opadowe i roztopowe z terenów prywatnych nieruchomości powinny być zagospodarowywane w granicach własnych działek, bez odprowadzania ich na pas drogowy lub sąsiednie nieruchomości, co wynika z obowiązujących przepisów prawa.

**Ad 3. Wyjaśnienie, czy wykonanie spadków nawierzchni zostało zrealizowane zgodnie z projektem i obowiązującymi normami.**

Spadki nawierzchni zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami technicznymi. Ukształtowanie nawierzchni zapewnia prawidłowe odwodnienie pasa drogowego zgodnie z założeniami projektu.

**Ad 4. Podjęcie niezwłocznych działań naprawczych, mających na celu przywrócenie prawidłowego odwodnienia terenu oraz zabezpieczenie posesji przed dalszym zalewaniem.**

Po przeanalizowaniu zgłoszonej sytuacji informuję, że obecna sytuacja nie wynika bezpośrednio z przeprowadzonej przebudowy drogi. Niemniej jednak, mając na uwadze zgłaszane utrudnienia, rozważone zostanie wykonanie dodatkowego odwodnienia terenu, w celu poprawy odprowadzania wód opadowych.

**BURMISTRZ**

*Stefan Ochman*

**Z-CANACZELNIA**  
Wydziału Gospodarki Miejskiej

*Anna Pawelczyk*

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

*Michał Trusewicz*